

.. 20 .. мая 2010 г.
(дата составления акта)

Амзинское СП
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
20-136/10 (Ч)
№ ГГС

.. 20 .. мая 2010 г. по адресу: Нурлатский р-н н.п. Новая Амзя
(место проведения проверки)

Распоряжения №2998 от 21 апреля 2010 Заместителя руководителя
На основании: С.П.Приданникова Приволжского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Амзинское сельское поселение

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: С 19 мая по 20 мая 2010

Акт составлен: Государственным инспектором Нижнекамского ТО Михайловым Алексеем
Владимировичем

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при
проведении выездной проверки) Глава сельского поселения Насибуллина Алмаза Адгамовича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (в случае,
если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава сельского поселения Насибуллина Алмаза
Адгамовича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Гидротехнические сооружения не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (Л.1. ст.7, Л.5. гл. III п.2);
2. Не обеспечена, соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующих гидротехнические сооружения (Л.1. ст. 9, Л.11. п.п.2,3,4,5, Л.12. п.п.2,3,4,5,6);
3. Не произведен расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения (Л.3. п.3);
4. Отсутствует обязательное страхование риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (Л.1. ст. 15);
5. Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы) (Л.1. ст. 17);
6. Не проведено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием органов представителей органа надзора (Л.2. п.7);
7. Отсутствует утвержденный план ликвидации аварии (ПЛА), местная инструкция по эксплуатации ГТС, должностные инструкции для эксплуатационного персонала и инструкции по технике безопасности (Л.9. п.п.2.14, 3.4.2.8);
8. Отсутствует паспорт ГТС, технические паспорта сооружений (Л.9. п.3.4.2.2).
9. Отсутствует журнал визуальных наблюдений и соответственно не ведутся записи о техническом состоянии ГТС в процессе эксплуатации. (Л.9 п. 11.4).
10. Арматура установленная в донном колодце (водоспуск) не утепляется в зимний период (Л.9 п. 12.18).
11. Отсутствует план-схема с указанием материалов, диаметров, длины, глубины заложения труб, запорной, регулирующей арматуры и вся строительная документация (Л.9 п. 12.17).
12. Не ведется контроль за уровнем и составом подземных вод в теле плотины (Л.9 п. 1.26 Приложение 2).
13. Наличие воды в колодце донного спуска, течь сальниковых уплотнений. (Л.9 п. 1.27 Приложение 2; п. 7.27.12).
14. Отсутствует проект производства работ по выполнению ремонта на эксплуатируемом ГТС (Л.9 п. 9.34).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Перечень нормативных документов, использованных при проверке

1	Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (с изменениями на 30 декабря 2008 года). Принят Государственной Думой 23 июня 1997 года	Л.1
2	"Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений". Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303	Л.2
3	"Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения". Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876	Л.3
4	Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и методика ее составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах (РД 03-404-01). Постановление Госгортехнадзора России от 09.04.2001 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.04.2001, рег. N 2685)	Л.4
5	Инструкция о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений МПР России, Минтопэнерго России, Минтранс России, Госгортехнадзор России от 12.07.99 N 144, К-3357, К-14/367-ис. 01/229а (Инструкция зарегистрирована Минюстом России 05.08.99, рег. N 1858)	Л.5
6	Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98). Постановление Госгортехнадзора России от 12.01.98 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 04.02.98.	Л.6
7	Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях (РД 03-443-02). Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.2002 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 18.05.2002, рег. N 3449)	Л.7
8	Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-521-02). Приказ МЧС России, Минэнерго России, МПР России, Минтранса России, Госгортехнадзора России от 18.05.2002 N 243/150/ 270/68/89 (зарегистрирован Минюстом России 03.06.2002, рег. N 3493)	Л.8
9	Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов (ИБ 03-438-02). Постановление Госгортехнадзора России от 28.01.2002 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 16.04.2002, рег. N 3372)	Л.9
10	Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения. Госгортехнадзор России, 02.06.98	Л.10
11	ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года N 37. Зарегистрировано в	Л.11

12	Министерство юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный N 9133) ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года N 37. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный N 9133)	Л.12
----	---	------

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. _____
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку) _____