

Отделение надзорной деятельности по Нурлатскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

с. Андреевка
(место составления акта)

" 18 " сентября 20 12 г.
(дата составления акта)

10 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 203

По адресу/адресам: с. Андреевка, ул. Карла Маркса, дом № 4, Нурлатский
(место проведения проверки)

район, РТ

На основании: распоряжения № 203 от 27.07.2012 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Исполнительного комитета Андреевского сельского поселения Нурлатского муници-
пального района, РТ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Нурлатскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по
РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Егорова Н. И. ✓ Авлю 27.07.2012 года 11 часов 00 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНД по Нурлатскому муниципальному
району УНД ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Н. А. Захаров

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: руководитель исполнительного комитета Андреевского сельского поселения Егорова Н. И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- 1. Руководитель, работники, ответственные за пожарную безопасность не обучены пожарно-техническому минимуму; Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Требование п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);**
- 2. Не установлено на территории сельского населенного пункта средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара; На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Требование п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);**
- 3. Не устроены подъезды (пирсы) с твердыми покрытиями к естественным водоемам для установки пожарной техники и забора воды в любое время года; Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (Требование п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).**
- 4. Здание АБК не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;**
В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (Требование п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)).
-Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом; (Требование п.2.11*СНиП 2.04.02-84).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении



выездной проверки):

подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку



Н.А. Захаров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): руководитель исполнительного комитета Андреевского сельского поселения Егорова Н. И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



18 " сентября 20 12 г.

М.В.С.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
код 8-843, тел. № 272-91-24, факс № 273-67-54 E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Нурлатскому муниципальному району Управления
надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423040 Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Хамадеева, 17, код 8-84345, тел./факс № 2-46-20

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 148-32-4 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Руководителю исполнительного комитета Андреевского сельского поселения

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Егоровой Надежде Ивановне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 18 » сентября 20 12 г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД по

(должность, звание, фамилия,

Нурлатскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
службы Захаровым Н. А., исполнительный комитет Андреевского сельского поселения, с.

наименование объекта надзора и его адрес)

Андреевка, Нурлатский муниципальный район, РТ

совместно с руководителем Андреевского сельского поселения Егоровой Н. И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1.	<i>Руководитель, работники, ответственные за пожарную безопасность не обучены пожарно-техническому минимуму;</i>	<i>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной</i>	август 2013 г.	<i>выполнено.</i>

		безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Требование п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);		
2.	Не установлено на территории сельского населенного пункта средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Требование п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	август 2013 г.	
3.	Не устроены подъезды (тирсы) с твердыми покрытиями к естественным водоемам для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (Требование п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	август 2013 г.	
4.	Здание АБК не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (Требование п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). -Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом; (Требование п.2.11*СНиП 2.04.02-84).	август 2013 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в III квартале 20 13 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Нурлатскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

подполковник внутренней службы Захаров Н. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » сентября 20 12 г.



Предписание для исполнения получил:



Руководитель исполнительного комитета Ан - дреевского сельского поселения Егорова Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » сентября 20 12 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору