



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Нижнекамский территориальный отдел

а/я 224, ул. К Маркса, 36, г. Чистополь, РТ, 422980, тел\факс (84342) 5-43-10, г. Нижнекамск (8555) 43-24-98.
E-mail: Chist-TO@mail.ru

« 14 » июня 2013 г.

(дата составления акта)

РТ, Нурлатский район, с.Якушкино

(место составления акта)

14ч.45мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического
лица/индивидуального предпринимателя –
Исполнительного комитета Якушкинское сельского поселения Нурлатского
муниципального района РТ
№ 43-20-125-126- 48**

“ 14 ” июня 20 13 г. по адресу: РТ, Нурлатский район, с.Якушкино

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора от 17.05.2013 № 1824 была проведена плановая, выездная проверка в отношении Исполнительного комитета Якушкинское сельского поселения Нурлатского муниципального района (сокращенное наименование Исполнительный комитет Якушкинского СП) ОГРН 1061665038049, ИНН 1632009264, юридический адрес: РТ, Нурлатский район, с. с.Якушкино ул.Школьная д.6; фактические адреса мест осуществления деятельности: : РТ, Нурлатский район, с. с.Якушкино ул.Школьная д.6 Продолжительность проверки: с 31.05.2013г. по 14.06.2013г.

Акт составлен: Нижнекамским территориальным отделом Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Руководитель Хамидуллин Х.Х.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки-
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

<u>Михайлов Алексей Владимирович</u>	<u>государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.</u>
<u>Бутин Антон Александрович</u>	<u>государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.</u>

с участием: не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

Хамидуллин Хасибулла Хабибуллович	- руководитель
---	----------------

В ходе проверки установлено:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов. (ПТЭЭП. п.1.2.3.)

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 43-20-125-126-48 от 14.06.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Нижнекамского
территориального отдела Приволжского
управления Ростехнадзора

Михайлов А.В. 

Государственный инспектор Нижнекамского
территориального отдела Приволжского
управления Ростехнадзора


Бутин.А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Хамидуллин Хасибулла Хабибуллович, руководитель

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"14» июня 2013 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)