



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НУРЛАТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Хамалеева ул., 15, Нурлат, 423040
(84345)-2-46-66, e-mail: Nur.Prok@tatar.ru

Руководителю Исполнительного
комитета Тимерликского сельского
поселения Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан

Гаврилову В.И.

22.04.2016 № 02-08-02-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Нурлатской городской прокуратурой совместно со специалистом межрайонного отдела надзорной деятельности проведена проверка населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения природных пожаров.

В ходе проверки в Тимерликском сельском поселении выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Закона руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и нести персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований п. 489 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» на территории населенного пункта Чувашский Тимерлик не обеспечено противопожарное расстояние от границ населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее до крайних деревьев соответствующего лесного участка и составляет менее 50 метров;

В нарушение требований п. 80 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» не созданы условия для забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, расположенного в населенном пункте Чувашский Тимерлик.

В нарушение требований п. 8 ст. 63 Федерального закона-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не организовано обучение населения населенного пункта Чувашский Тимерлик мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности (не установлены информационные стенды по пожарной безопасности).

В нарушение требований п. 78 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») населенный пункт Чувашский Тимерлик, расположенный в лесном массиве, не имеет противопожарных минерализованных полос, исключаяющих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения.

В нарушение требований п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» руководитель исполнительного комитета сельского поселения, работники, ответственные за пожарную безопасность, не обучены пожарно-техническому минимуму.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу причинения имущественного вреда.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащей организации исполнения законодательства должностными лицами Исполнительного комитета Тимерликского сельского поселения. Все нарушения законности подлежат немедленному устранению, а виновные лица – привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений действующего федерального законодательства, а также недопущению их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности работников, допустивших вышеуказанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления в установленный законом срок сообщить в городскую прокуратуру с приложением подтверждающих документов.

Нурлатский городской прокурор
старший советник юстиции



Р.Т. Гарифуллин